



LISTA DE MATERIAS			
CASA DE QUIMICA - LINHAS DE DOSAGEM			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DIM.	QUANT. UNID.
01	TANQUE CILINDRICO COM ALÇA CARACOLADE 100L EM POLIETILENO COM GRADUAÇÃO APARENTE	-	02 Pq
02	MANEJERA FLEXIVEL 1/2"	1/2"	08 m
03	ADAPTADOR PVC (PARA MANEJERA)	1/2"	02 Pq
04	NIPE DUPLIO PVC 1/2"	1/2"	02 Pq
05	BUCHA DE REDUÇÃO PVC 3/4"x1/2"	3/4"x1/2"	02 Pq
06	VALVULA DE RETENÇÃO EM BRONZE FLUIDIDO	3/4"	02 Pq
07	TUBO PVC 3R 3/4"	3/4"	10 m
08	JONELHO 90° PVC 3R 3/4"	3/4"	06 Pq
09	COLAR DE TOMADA PVC 85x/4"	85x/4"	03 Pq
10	BOMBA DOSADORA ELETRONOMETRICA DE DIFERENÇA, 220V, MONOFASICA, IP65,	-	02 Pq
11	CABEÇOTE EM PVOF	-	02 Pq
12	JOELHO 90	3/4"	02 Pq
13	REGISTRO PVC 3/4"	3/4"	02 Pq
14	BUCHA DE REDUÇÃO ROSSA 1 1/2"x3/4"	1 1/2"x3/4"	01 Pq
15	BUCHA DE REDUÇÃO ROSSA 2"x1 1/2"	2"x1 1/2"	01 Pq
16	ADAPTADOR PVC 3/4"/ROSSA 50x2"	50x2"	01 Pq
17	ADAPTADOR SOLDÁVEL CORTO COM BOLSA 20x3/4"	20x3/4"	04 Pq
PUNTO DE AGUA DE SERVIÇO - TORNEIRA			
18	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL	20x1/2"	02 Pq
19	ADAPTADOR SOLDÁVEL CORTO BOLSAROSSA	20x1/2"	02 Pq
20	LUVA DE FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL	1/2"	02 Pq
21	TUBO FG SADO ASTM A53, COM COSTURA	1/2"	02 m
22	COTOVELO 90° ROSCÁVEL FG	1/2"	02 Pq
23	TORNEIRA CROMADA C/ ENGAITE P/ MANEJERA	1/2"	02 Pq
24	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL	50x20	02 Pq

NOTA:
1 - DIMENSÕES EM CM EXETO ONDE INDICADO.

REV. 01	DESENHO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
CONTRATO Nº	0032012	RES. TEC.	ALBERTO OLIVEIRA GOMES	REG. CREA	687850
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 CORAÇÃO DE JESUS - MG SÃO JOAQUIM		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE MINAS GERAIS Divisão de Engenharia de Saneamento Público			
FUNASA - Fundação Nacional de Saúde					
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2					
TÍTULO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CASA DE QUIMICA PLANTA, CORTE E DETALHES					
DATA:	JULHO/2012	ESCALA:	INDICADA	FRANQUIA:	06 DE 16
ABORDAR:	DE-2012.007-MG-COUSA-BAS-006-0				